

جدول ضغوط المكثف والمبخر

نوع الفريون	R134	R12	R22	R407	R502	R404	R410	
ضغط المكثف	160	150	250	270	270	300	400	
نوع الجهاز	درجة التبريد	ضبط المبخر حسب درجة التبريد						
ثلاجات الدم والبلازما	-35	غير مناسب	غير مناسب	تفريغ ²	0	5	5	10
الديب فريزر	-25	تفريغ ³	تفريغ ²	8	10	15	15	25
الثلاجة البابين	-13	3	5	16	20	25	30	40
الثلاجة باب واحد	-18	8	10	25	25	35	35	50
مبرد المياه	+5	22	25	55	55	65	65	غير مناسب
التكييف	+7	30	30	60	65	75	غير مناسب	130

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول ضغوط المكثف والمبخر

الضغوط دائما متغيرة وليست ثابتة فان كل قيم الضغوط المذكورة في الجدول هي تقريبية .

كل نوع مركب تبريد له ضغط مكثف ولكن ضغط المكثف لا يختلف باختلاف نوع الأجهزة أي ان ضغط المكثف متقارب في كل الأجهزة حسب نوع الغاز .

يوجد أنواع مركبات تبريد مكتوب
امامها كلمة غير مناسب أي ان ضغط
الغاز سيكون اما منخفض جدا اما مرتفع
جدا وبالتالي يكون استخدام الغاز غير
مناسب في هذا الجهاز.

إذا كان مطلوب معرفة ضغط جهاز غير
موجود بالجدول فيمكن استنتاج الضغط
من نوع مركب التبريد وأقرب جهاز يعطى
درجة برودة للمذكورة في الجدول فمثلا
إذا كان المطلوب معرفة غرفة تجميد
تعمل ب فريون 404

كانت هذه الغرفة تعطى درجة تجميد
حوالي -23 درجة مئوية فأنها تكون نفس
ضغوط الديب فريزر الذي يعمل بنفس
الغاز