

# أنواع الضواغط المستخدمة في مجال التكييف والتبريد

Category: شروحات ودورس

written by Jamila | 6 أبريل، 2020

تعتبر الضواغط من اهم مكونات دوائر التبريد بالنظام الانضغاطى التبخيرى فهو المسئول عن سحب بخار وسيط التبريد ورفع ضغطة ودرجة حرارته ويدفعه بداخل ملفات المكثف وتکتمل الدورة التبريدية كما نعلم ويمكن تصنيف الضواغط تبعا لطريقة الانضغاط الى نوعين اساسيين:

1- ضواغط موجبة الازاحة positive displacement compressors

ويتم من خلال هذه الضواغط زيادة ضغط البخار عن طريق ضغطة وتقليل حجمة ومن امثلة هذه الضواغط

– الضواغط الترددية Reciprocating compressors

– الضواغط الدورانية Rotary compressors

ذات الريش Vane compressors

الحلزونية Screw compressors

الولبية Scroll compressors

2 – الضواغط الديناميكية Dynamic compressors

ويتم فيها تحويل الطاقة الميكانيكية للمotor الى طاقة حركة للبخار ثم الى طاقة ضغط وبناء عليه يتم زيادة ضغط بخار مركب التبريد على حساب قوة الرد لمركزي centrfugal force

التركيب وطريقة العمل

يتكون الضواغط الترددى من اسطوانة ومكبس وصمامى لدخول وخروج يطلق عليهم صمام السحب وصمام الطرد ويتحرك المكبس داخل الاسطوانة بواسطة عمود الكرنك المتصل بذراع التوصيل ويتحكم صمامى السحب والطرد فى عملية الادخال والاخراج لبخار مائع التبريد حيث يفتح صمام السحب ويغلق صمام الطرد اثناء شوط السحب والعكس يحدث اثناء شوط الطرد واستخداماتها

تستخدم مع مماثع التبريد التي تتطلب ازاحة صغيرة وضغط تكثيف عالي وضغط تبخير اكبر من الضغط الجوى وتوجد الضواغط الترددية بسعات تتراوح بين 90 وات الى 250 طن تبريد

انواع الضواغط الترددية

يوجد ثلاثة انواع للضواغط الترددية

ضواغط محكمة الغلق

ويكون المحرك الكهربى والاجزاء الميكانيكية موضوعين داخل غلاف واحد محكم الغلق وتميز هذه الانواع من الضواغط بعدم تسريب مركب التبريد وتستخدم فى السعات الصغيرة نسبيا مثل اجهزة تكييف الهواء والثلاجات الصغيرة ومن عيوبها انه لا يمكن اصلاحها عند تلف اي جزء من اجزائها

ضواغط نصف مفتوحة

ويكون المحرك الكهربى والاجزاء الميكانيكية موضوعين داخل غلاف واحد لكن هذا الغلاف يتم غلقه

بواسطة مسامير يمكن فكها مرة اخرى لاجراء عمليات الصيانة المختلفة سواء للاجزاء الكهربية او الميكانيكية  
ضوااغط مفتوحة

وفيها النوع يوضع الضاغط في غلاف والمحرك الكهربى في غلاف اخر ولابد في هذا النوع من امداد عمود الادارة خلال مانع تسرب مناسب لمنع تسريب مركب التبريد للخارج ويتم نقل الحركة بينهم عن طريق اما بواسطة الادارة المباشرة

ويفيها يتم توصيل عمود الضاغط بعمود المحرك الكهربى بواسطة تعشيقه مرنة او بواسطة الادارة الغير مباشرة

وفيها يتم تركيب الطارات على كل من عمود ادارة الضاغط وعمود الدوران الخاص بالمحرك ويتم الربط بينهم عن طريق السيور المناسبة

سوف نقوم الان بشرح مكونات الضوااغط التردية  
الاسطوانات Cylinders

يتراوح عددها لاسطوانات في الضوااغط التردية بين اسطوانة و 16 اسطوانة وتترتب اسطوانات الضوااغط In-line بينما لو زاد عدد الاسطوانات داخلاً للضاغط عن 12 اسطوانة تترتب اما على شكل V او على شكل W .

وتصنع الاسطوانات عادة من الحديد الزهر لسهولة تشكيله بالسبك وخواصه الجيدة المقاومة للاحتكاك وتصنع الاسطوانات الصغيرة بزعانف راسية للتبريد II الاسطوانات الكبيرة فيتم تصميمها بقمقمان تبريد مياه

الكتابات Pistons

تصنع الكتابات من مادة الحديد المطاوع واحياناً من الالمونيوم ويوجد منها نوعان كتابات محرك اسبرات

وستستخدم عندما يكون سحب بخار مركب التبريد من خلال صمام متواجد في رأس اسطوانة الضاغط كتابات ذات الجزء المزدوج

وستستخدم عندما يدخل بخار السحب من خلال فتحات فجadar الاسطوانة ثم خلال صمام السحب في رأس الكتابات يستخدم مع هذه الاسطوانات حلقات كباس لمنع تسرب مركب التبريد إلى صندوق المرفقوا يضاف إلى حلقات الكتابات حلقات ضغط في القدرات الكبيرة اذرع الدوران والتوصيل والكراسي Cranks, Rods, and Bearings

تستخدم الضوااغط الكبيرة اذرع دوران من النوع Crank-throw من الصلب المشكل او الحديد المطاوع اما اذرع التوصيل من النوع Connecting rod فتصنع من البرونز او الالمونيوم او الصلب المشكل اما كراسى المحور تكون ناعمة جداً وصلدة وتصنع من النحاس او الالمونيوم صمامات السحب والطرد

Section and Delivery valves

تصمم صمامات السحب والطرد مهم جداً لأنها يؤثر على الكفاءة الحجمية للضاغط وكذلك يتوقف انخفاض الضغط نتيجة سريان المائع خلال الصمامات على شكل الصمام موسعة سريان البخار لذا يجب وضع الصمامات بحيث تسمح للبخار بالسريان في اتجاه واحد وان تكون فتحة الصمام كبيرة نسبياً وسرعة البخار تكون في الحدود التي لا تؤثر على اداء الضاغط

وتصنع الصمامات من مواد خفيفة في الوزن بحيث تكون عملية الفتح والغلق سهلة وسريعة لاحكام الغلق

أنواع الصمامات:

1- صمامات بوبيت

2- صمامات القرص الحلقى

3- صمامات ممرنة

4- صمام ريشة

الضواحي الدورانية

هذه الضواحي تشبه الضواحي التردية في كونها ضواحي موجبة الازاحة ولكن تتميز عنها في أنها قليلة الضوضاء وأكثر اتزانا من الانواع الأخرى وبدأت الكثير من الشركات المصنعة إلى استخدام هذه الضواحي بدلاً من الضواحي التردية خاصة في الوحدات الصغيرة وتقسم الضواحي الدورانية إلى نوعين

- الضواحي ذات الريش

- الضواحي اللولبية

- الضواحي الحلزونية

### الضواحي الدورانية ذات الريش

#### أولاً ضاحي ذات ريشة واحدة

يتكون الضاحي من غلاف أسطوانة خارجي يحتوى على فتحة دخول البخار المطلوب زيادة ضغطة وصمام خروج البخار المضغوط بالإضافة إلى فاصل زنبركى للبخار لفصل الضغط العالى عن الضغط المنخفض ويوجد أسطوانة داخلية تدور حول المحور الذى يعتبر محور دوران مختلف عن المحور المركزى للاسطوانة الخارجية وبالتالي تتحرك الأسطوانة بحيث يتم تليل حجم الغاز المسحوب تدريجياً حتى يصل إلى الضغط المطلوب عندما يفتح صمام الطرد ويخرج الغاز تحت ضغط ودرجة حرارة عالية.

ثانياً ضاحي ذو ريش متعددة

اما هنا فيتغير عددها إلى متعددة تبعاً لنسبة الضغط المطلوبة ويلاحظ دخول مركب التبريد من فتحة الدخول ويتم الاحتفاظ به بين ريشتين لحين خروجه من صمام الخروج ويراعى في هذا النوع من الضواحي وجود طبقة من الزيت داخل الأسطوانة لتقليل الاحتكاك الناتج من قوة الطرد المركزى على الريش وجدار الأسطوانة كما يؤدي الزيت وظيفة أخرى وهي عزل البخار الموجود في الفراغات المختلفة المتكونة بسبب وجود الريش .

#### الضواحي الدورانية اللولبية

الضواحي اللولبية من الضواحي موجبة الازاحة ويكون من لولبين متماثلين أحدهما ثابت والآخر متحرك ويدار اللولب المداري بواسطة عمود المرفق خلال حلقة وصل ومن مزايا الضواحي اللولبية خفة الوزن وصغر الحجم وقلة الاهتزازات وأنخفاض الصوت لذلك فهي تستعمل الان مع اجهزة تكييف الهواء التي تتطلب صوت هادئ أثناء التشغيل

الضواحي الدورانية الحلزونية

يتكون الضاحي من ترسين حلزونيين يحتوى الترس الدوار على اربع بروزات بينما يحتوى الترس الآخر على ستة تجاويف مناظرة لبروزات الترس الأول وعلى ذلك يقوم الترس الأول بادارة الترس الثاني ويلاحظ ان الفرج الذى يمكن ان يشغلة البخار عند المدخل اكبر بكثير من المخرج الامر الذى يجعل البخار ينضغط تدريجياً من المدخل إلى المخرج

ويحتاج هذا النوع من الضواط الى نسبة تزييت عالية لفصل الفراغات المختلفة  
ارجو ان اسئل سؤال متعلق بالضواط الحلوانية  
عندعدم رجوع غاز الى هذا الضاغط ورجوع سائل ما الاضرار التي تحدث لهذا النوع -  
ارجو الافادة  
الله يوفقك

اخى العزيز فوزى نعلم جمیعاً ان السائل لا ينضج و بناء على ذلك فدخول السائل الى الضاغط سوف يسبب اضرار كبيرة له  
لذلك عادتاً يركب فاصل سائل قبل هذا النوع من الكباسات  
انا اعلم ذلك لكن امتلىء فاصل السائل ورجع سائل هل اذا زاد الخلوص بين الترسين هل بعد ذلك يمكن صيانة الضاغط مع العلم ان الضاغط من النوع hoowden  
جزاك الله عنا خيراً

عزيزي فوزى كى لا نضيع الوقت فن كل شئ مصنع فى الدنيا يمكن اصلاحه فى اعتقادى لكن يعتمد هذا على الجدوى الفعلية من اصلاحه

هل الكباسالذى تتحدث عنه من النوع المغلق وقدرتة صغيرة فحاول استخدام الطرق التقليدية لفكك الضاغط هذا اذا كان الاضرار الموجودة به قفش

اما اذا كان بة كسر فالصمامات او فى احد التروس فاعتقد انه لا يمكن اصلاح

-3- الضواغط الطاردة المركزية  
Centrifugal compressors

يتكون ضاغط الطرد المركزي من دفاعه مروحة أو مجموع من الدافعات مركبة على عمود من الصلب ويوضع كل هذا في غلاف من الحديد الزهر وعدد هذه الدافعات يعتمد على الضغط المطلوب ويتراوح عددها في الضواغط الشائعة الاستعمال من 1 إلى 12 والدافعة تكون من قرصين بنيهما عدد من الريش المنحنية المصنعة من الصلب الذلا لا يصدا أو من الصلب العالى الكربون المطلى بالرصاص امانظرية تشغيلية فتعتمد على سحب البخار ذو الضغط المنخفض والسرعة المنخفضة من فتحة فم مركز الدافعة (عين الدافعة) ويجبر على الخروج فى اتجاه القطرى عند محيطها بفعل قوة الطرد المركزي وفي الضواغط المتعددة المراحل ينتقل البخار المضغوط من مرحلة التاخرى ويخرج البخار بضغط عالى وسرعة عالية عند محيط الدافعة ليدخل فى غلاف مصمم لقليل سرعة وتحويلها الى ضغط ويختلف هذا الضاغط عن الضواغط السابقة فى ان السريان هنا مستمر لا توجد صمامات تمنع وتسمح بالسريان وتستخدم الضواغط الطاردة المركزية لساعات تبريد تتراوح بين 35-10000 طن تبريد وتميز بسرعات دوران عالية تتراوح بين 3000-18000 لفة/دقيقة ولذلك فانها قادرة على تناول معدلات تدفق عالية بنسب ضغط صغيرة ومتوسطة وتعمل هذه الضواغط معموأع تبريد مختلفة R22,R12,R22,R113,R500,R134a وكفاءتها مرتفعة نسبيا في كلا أحجام وتتراوح بين 70-80%



Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)


Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

إيقاف تمرير الغاز للسلندر

عند بداية التشغيل لتخفييف الحمل على الضاغط

opt of the  
ion.

### Solnioid Unloaders



Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)



Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)



[www.facebook.com/RefAndAirCond.Mohsen.Yousef](http://www.facebook.com/RefAndAirCond.Mohsen.Yousef)

نظم أساسيات التبريد والتكييف م / محسن يوسف

الشكل يوضح أحد وحدات التكييف ولبعضها الكاملة من مجمع المضخ (SUCTION ACCUMULATOR) ومخزن السائل (RECEIVER) وكذلك فاحصل الضغط المزدوج (DUAL PRESSURE) والفلتر (FILTER DRIER) وزجاجة البيان (SIGHT GLASS).  
ويلاحظ في الرسم كذلك لوحة الكونترول المستخدمة في التحكم في دائرة التبريد وهذه الوجه يمكن وضعها في مكان بعيداً عن وحدة التكييف ولكن يفضل أن تكون بجوار وحدة التكييف لسيولة العمل فيها عند اجراء الاصلاحات الضرورية لمنظومة التبريد.

Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)